

Gjør deg på forhånd kjent med:

- Plassering og bruken av slukkemidler
- Aktuelle rømningsveier
- Husbrannslange kontrolleres også hvert år den 1. desember. Kran åpnes og slangen testes ved å spyle vann i kjøkkenvask . Se etter lekkasjepunkter.
- **VARSELE**
 - * Brannvesen tlf. 110
 - * Andre i nærheten
- **PRØV OM MULIG Å SLOKKE**
 - * Men ikke sett deg selv i fare
 - * Husbrannslange finnes i skap under kjøkkenvask i hver leilighet
- **STENG DØRER OG VINDUER**
- **EVAKUERE** * Du har ansvar for dine besøk
 - * Ikke benytt heisen
 - * Hjelp andre
- **MØT PÅ SAMLINGSSTED**
 - * Parkeringsplass utenfor Ola Frosts veg 2

VED FEILALARM

1. Trykk og hold (2 sek) **RØD** knapp (slår av alarm).
2. Luft ut eventuell røyk.
3. Trykk og hold (2 sek) **GRØNN** knapp (tilbakestiller sentral).
Må utføres innen 4 minutter etter alarm er utløst. Hvis ikke går alarm på hele bygget.



Feilalarm kan avstilles ved trapper i hver ende av svalgang.
Inne i leiligheter 1 etg.